Doporučené systémové skladby

1) podlaha na laťovém/trámovém roštu:
- uvažované zatížení max. **250 kg/m²**
- rastr roštu **500x500 mm**
- hlavní vrstva **2x deska PackWall basic rovná hrana 18x1250x2500mm**, jednotlivé vrstvy kladeny křížem a celek kotven za pomoci šroubů do podkladového roštu/trámů

2) podlaha na podkladové tvrzené tepel. izolaci:
- uvažované zatížení max. **250 kg/m²**
- tepel. izolace dokonala položena bez mezer, na vrchu položena parotěsná (PE) fólie
- hlavní vrstva **2x deska PackWall basic rovná hrana 12x1250x2500mm**, jednotlivé vrstvy lepeny mezi sebou PUR nebo disperzním lepidlem

3) podlaha na pevném podkladu zhotoveného z Liaporu, podsypu Fermacell apod.:
- uvažované zatížení max. **250 kg/m²**
- podkladní vrstva musí být stabilní a pevná, na vrchu položena parotěsná (PE) fólie
- hlavní vrstva **1x deska PackWall basic překryvná „Z“ hrana 18x1250x2500mm** kotvená šrouby do podkladu nebo jednotlivé desky k sobě lepeny v „Z“ zámku za pomoci PUR nebo disperzního lepidla

4) podlaha na pevném podkladu zhotoveného z Liaporu, podsypu Fermacell apod.:
- uvažované zatížení max. **350 kg/m²**
- podkladní vrstva musí být stabilní a pevná, na vrchu položena parotěsná (PE) fólie
- hlavní vrstva **2x deska PackWall basic rovná hrana 15x1250x2500mm kladené křížem**, celé souvrství kotvené šrouby do podkladu nebo jednotlivé desky k sobě lepeny za pomoci PUR nebo disperzního lepidla

5) stěny:
- osová vzdálenost svislých výztuží (vzpěr) **max. 625 mm**
- hlavní vrstva **1x deska PackWall 1250x2500mm**, tloušťka **min. 12mm**, druh desky **basic; surface; design; design panel** a typ hrany **rovná; s drážkou; zaoblená; překryvná „Z“** dle požadavku na následné případně finální vrstvy, zpravidla však druh **basic** a hrana **rovná**, v případě tmelení plochy hrana **stlačená**

6) podbití a šikminy půdních vestaveb:
- rastr roštu **1250x625 mm**
- hlavní vrstva **1x deska PackWall 1250x2500mm**, tloušťka **min. 15mm**, druh desky **basic; surface; design; design panel** a typ hrany **rovná; s drážkou; zaoblená; překryvná „Z“** dle požadavku na následné případně finální vrstvy, zpravidla však druh **surface** a hrana **zaoblená** pro tmelení plochy, v ojedinělých případech **překryvná „Z“**

7) záklop střech pro střešní krytiny typu asfaltový pás, šindel a podobné:

- osová vzdálenost střešních latí **313 mm**
- hlavní vrstva **1x deska PackWall basic překryvná „Z“ hrana 18x625x2500mm**

V Praze 1 dne 3.9.2020